

## RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA Nº 01-SR-01.2020-SB

**MÊS DE REFERÊNCIA: 09 / 2020**

**Manancial de Abastecimento:** Aquífero Serra Geral.

**Sistema de Abastecimento:** ETA “São Benedito”

**Local de Coleta:** Saída da ETA e Rede de Distribuição

| Parâmetros          |                                         | Resultados<br>(Valor<br>Médio<br>Mensal) | Valor de<br>Referência<br>(Limites) | Unidade        |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Físico -Químico     | Turbidez                                | 0,22                                     | 5                                   | uT             |
|                     | Cor<br>Aparente                         | 5,00                                     | 15                                  | uH             |
|                     | Cloro<br>Residual<br>Livre              | 0,80                                     | 0,2 – 2,0                           | mg/L Cl        |
|                     | Flúor                                   | 0,68                                     | 0,6 – 0,8                           | mg/L F         |
|                     | pH                                      | 7,45                                     | 6,0 – 9,5                           | -              |
|                     |                                         |                                          |                                     |                |
| Bacterio-<br>lógico | Coliformes<br>totais (CT)               | Ausentes                                 | Ausentes                            | UFC/ mL        |
|                     | Coliformes<br>termotolera<br>ntes (Cte) | Ausentes                                 | Ausentes                            | NMP/<br>100 mL |

**Conclusão:** Trata-se de Água Potável que atende ao Anexo XX e Anexo XXI da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 5 de 28/09/2017, o Decreto 5.440 de 04/05/2005 e a Resolução SS 250 de 15/08/1995.

### Observações:

Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no site [www.saaeituverava.sp.gov.br](http://www.saaeituverava.sp.gov.br) ou pelos telefones (16) 3830-5500 / (16) 3839-0001.

Ituverava, 9 de Outubro de 2020.



Marcos Shiro Touma  
Químico  
CRQ IV 04165341