

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava

ATA DE SESSÃO

Pregão (Setor público) - Edital nº 002/2024 - Processo nº 002/2024

Ao(s) 16 dia(s) do mês de Abril do ano de 2024, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br | www.novobbmnet.com.br (acesso licitações públicas), nos termos da convocação do Aviso e Edital de licitação supra mencionado, reuniram-se o Pregoeiro / Agente de contratação, Sr(a). Carlos Eduardo Origuela do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava, inscrito no CNPJ sob o nº 46.709.309/0001-56, para proceder a sessão pública de Pregão (Setor público) com o objetivo de Aquisição de Bens Comuns, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório / edital. As informações relacionadas a Sessão Pública do Pregão (Setor público), após o seu encerramento, são as seguintes:

Ata gerada as 11:13:32 AM do dia 3 de Maio de 2024

PARTICIPANTES:

Nome / Razão social e CNPJ / CPF (em ordem alfabética)

CALTEC SANEAMENTO LTDA	19.988.979/0001-86
FG Saneamento Ltda	47.964.920/0001-93
KSB BRASIL LTDA	60.680.873/0018-62
NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	82.749.987/0001-06
TESE RIBEIRÃO PRETO MOTORES ELÉTRICOS LTDA	67.711.358/0001-01

LOTE 1 - Homologado

Critério de Participação: Ampla participação - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: Transportadoras helicoidais com diâmetro de 230mm, passo de 100mm e comprimento de 5.500mm com calha de aço ISI-SAC 350

Quantidade: 2 Preço unitário:R\$ 81.500,00 Valor Final:R\$ 163.000,00 Marca/Modelo:

Valor Global (final):R\$ 163.000,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	CNPJ / CPF	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
-------------------	---------	------------	----------------	--------------	-------	--------

FG Saneamento Ltda	Participante 2	47.964.920/0001-93	R\$ 81.900,00	R\$ 81.500,00	Sem Marca	Sim
CALTEC SANEAMENTO LTDA	Participante 1	19.988.979/0001-86	R\$ 163.849,60	R\$ 163.849,60	Sem Marca	Sim

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS DO LOTE

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

LOTE 2 - Homologado

Critério de Participação: Ampla participação - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 2 - Objeto: bombas submersíveis com motor de 65v e 4 polos como kits de instalação para vazão de 235m³/h e pressão de 50 m.c.a. com

Quantidade: 2 Preço unitário:R\$ 105.390,00 Valor Final:R\$ 210.780,00 Marca/Modelo:

Valor Global (final):R\$ 210.780,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	CNPJ / CPF	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
TESE RIBEIRÃO PRETO MOTORES ELÉTRICOS LTDA	Participante 6	67.711.358/0001-01	R\$ 125.000,20	R\$ 105.390,00	Sem Marca	Não
KSB BRASIL LTDA	Participante 3	60.680.873/0018-62	R\$ 125.606,55	R\$ 105.400,55	Sem Marca	Não
FG Saneamento Ltda	Participante 5	47.964.920/0001-93	R\$ 111.100,00	R\$ 111.100,00	Sem Marca	Sim
CALTEC SANEAMENTO LTDA	Participante 4	19.988.979/0001-86	R\$ 222.332,00	R\$ 222.332,00	Sem Marca	Sim

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS DO LOTE

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

LOTE 3 - Homologado

Critério de Participação: Ampla participação - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 3 - Objeto: bombas do tipo helicoidais Netzsch/nemo com 15,9HP com vazão de 60m³/hora com motor elétrico 25 HP; 4 polos; 220/380/4

Quantidade: 2 Preço unitário:R\$ 85.000,00 Valor Final:R\$ 170.000,00 Marca/Modelo:

Valor Global (final):R\$ 170.000,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	CNPJ / CPF	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Participante 2	82.749.987/0001-06	R\$ 95.630,00	R\$ 85.000,00	Sem Marca	Não
CALTEC SANEAMENTO LTDA	Participante 3	19.988.979/0001-86	R\$ 88.928,00	R\$ 88.928,00	Sem Marca	Sim

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nome/Razão Social	Apelido	CNPJ / CPF	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
FG Saneamento Ltda	Participante 4	47.964.920/0001-93	R\$ 44.400,00	R\$ 44.400,00	Sem Marca	Sim
Justificativa						
equipamento nao atende os requisitos minimos						

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

HISTÓRICO DE RECURSOS

RECURSO(S) E CONTRARRAZÕES

Nome Participante	Apelido	CNPJ / CPF	Data e hora do registro do Recurso
NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Participante 2	82.749.987/0001-06	17/04/2024 - 14:51:34
Motivação do Recurso			
tratando-se de uma substituição de equipamento, os dados técnicos apresentados não condizem com as condições de operação e dimensional do equipamento existente.			
CONTRARAZOES DO RECURSO			
Nome Participante	Apelido	CNPJ / CPF	Data e hora do registro da contrarrazão
FG Saneamento Ltda	Participante 2	47.964.920/0001-93	17/04/2024 - 15:06:40
Justificativa da Contrarrazão			
Sr Pregoeiro, os equipamentos apresentados atendem a exigências operacionais, especificação técnica necessárias para o perfeito funcionamento do sistema. E ainda vale que nossa proposta é muito mais vantajosa para o erário público.			
Nome Participante	Apelido	CNPJ / CPF	Data e hora do registro da contrarrazão
NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Participante 2	82.749.987/0001-06	17/04/2024 - 15:22:03
Justificativa da Contrarrazão			
Sr. Pregoeiro, no Edital solicita um motor de 25CV, e a proposta apresentada pela FG Saneamento LTDA está 20CV. outro ponto é rotação excessiva (310RPM) apresentada pela FG Saneamento, que causará um desgaste prematuro do rotor e estator. Em nenhum momento foi indicado que deveríamos propor um modelo diferente do existente.			
Nome Participante	Apelido	CNPJ / CPF	Data e hora do registro da contrarrazão
NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Participante 2	82.749.987/0001-06	17/04/2024 - 15:26:35
Justificativa da Contrarrazão			
Para aquisição do equipamento que consta no edital já menciona que já sobrecarga de areia e partículas solidas. A bomba com essa rotação não é recomendada para estas condições. Além disso, tem a questão da pressão de descarga. Acima de 5 bar recomendamos 2 estágios			
Nome Participante	Apelido	CNPJ / CPF	Data e hora do registro da contrarrazão
FG Saneamento Ltda	Participante 2	47.964.920/0001-93	17/04/2024 - 15:38:10
Justificativa da Contrarrazão			
A potência consumida da bomba é de 13,59CV, levando em consideração todos os fatores de segurança o motor de 20CV apresentado na proposta atende sem a necessidade de um motor maior que no caso apresentaria um consumo maior de energia elétrica. Em relação a rotação a bomba é dimensionada em seus materiais de construção para o trabalho solicitado. Como já informado a essa Comissão, o equipamento proposto atende as necessidade operacionais.			
			Data e hora do registro da

Nome Participante	Apelido	CNPJ / CPF	contrarazão
NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Participante 2	82.749.987/0001-06	17/04/2024 - 15:49:01
Justificativa da Contrarazão			
A potência consumida da bomba do Participante 4 é de 13,59 CV para uma pressão de descarga de 20 mca. Para a condição de operação real, conforme a bomba existente, haverá um incremento considerável na potência consumida, além da perda de vazão.			
Nome Participante	Apelido	CNPJ / CPF	Data e hora do registro da contrarazão
NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Participante 2	82.749.987/0001-06	17/04/2024 - 16:34:02
Justificativa da Contrarazão			
Apesar de não recomendar a bomba ofertada pela FG Saneamento, nossa bomba na mesma execução e mesmo porte tem um custo muito menor. Não há vantagem comercial que a FG alegou em seu primeiro argumento.			
Nome Participante	Apelido	CNPJ / CPF	Data e hora do registro da contrarazão
NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Participante 2	82.749.987/0001-06	19/04/2024 - 10:48:05
Justificativa da Contrarazão			
Tratando-se de uma substituição de equipamento, os dados técnicos apresentados não condizem com as condições de operação e dimensional do equipamento existente. Em anexo segue a proposta de acordo com o equipamento existente. No Edital solicita um motor de 25CV, e a proposta apresentada pela FG Saneamento LTDA está 20CV. outro ponto é rotação excessiva (310RPM) apresentada pela FG Saneamento, que causará um desgaste prematuro do rotor e estator. Em nenhum momento foi indicado que deveríamos propor um modelo diferente do existente. Para aquisição do equipamento que consta no edital já menciona que já sobrecarga de areia e partículas solidas. A bomba com essa rotação não é recomendada para estas condições. Além disso, tem a questão da pressão de descarga. Acima de 5 bar recomendamos 2 estágios A potência consumida da bomba do Participante 4 é de 13,59 CV para uma pressão de descarga de 20 mca. Para a condição de operação real, conforme a bomba existente, haverá um incremento considerável na potência consumida, além da perda de vazão. Apesar de não recomendar a bomba ofertada pela FG Saneamento, nossa bomba na mesma execução e mesmo porte tem um custo muito menor. Não há vantagem comercial que a FG alegou em seu primeiro argumento.			
Nome Participante	Apelido	CNPJ / CPF	Data e hora do registro da contrarazão
FG Saneamento Ltda	Participante 2	47.964.920/0001-93	24/04/2024 - 15:04:57
Justificativa da Contrarazão			
Resposta a Contrarazões licitante Netzsch			

JULGAMENTO DO RECURSO				
Órgão	Cargo	Julgador	Data e hora do registro do julgamento	Decisão
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava	Pregoeiro	Carlos Eduardo Origuela	26/04/2024 - 13:35:51	Aceito
Justificativa				
<p>Por se tratar de contrato firmado junto ao DESENVOLVE SP, em que o agente técnico irá fiscalizar e acompanhar toda a execução do empreendimento e referidos equipamentos a serem instalados e entregues a autarquia, o Agente de contratação não pode autorizar que o objeto ofertado no certame seja diferente do solicitado em edital, Outro ponto levantado pelo agente de contratação é que, além dos pontos levantados pela empresa NETZSCH DO BRASIL, o objeto não atende o descritivo solicitado no edital. Descritivo do edital Netsch/nemo com 15,9HP absorvida com vazão de 60m³/hora com motor elétrico 25 HP; 4 polos; 220/380/440/760 V; 60 Hz; 01 Trifásico; TFVE; IP-55; Isolamento classe "F"; Alto Rendimento IR3. Descritivo da bomba ofertada Bomba nemo com 13,59 CV de potência absorvida com vazão de 60 m3/hora com motor elétrico de 20 HP; 03 POLOS 220/380/440 Volts, 01 trifásico, TFVE, IP-55; Isolamento classe B. Diante do exposto acima, demonstramos que o objeto ofertado pela empresa FG SANEAMENTO não atende as especificações do edital. Após isto, julgamos PROCEDENTE o recurso interposto pela empresa NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO, INABILITANDO assim a empresa FG SANEAMENTO LTDA para o item 03 do referido certame. Sera marcada uma nova sessão publica no prazo de 05 dias úteis para o reinício da etapa de lances e análise da documentação da vencedora. A nova sessão ocorrerá no dia 03/05/2024 as 09:00 horas.</p>				

LOTE 4 - Homologado

Critério de Participação: Ampla participação - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 4 - Objeto: caçambas estacionárias fabricadas em chapa de aço, pintadas com acabamento em poliuretano, com tampa para volume de 3 me

Quantidade: 6

Preço unitário:R\$ 6.750,00

Valor Final:R\$ 40.500,00

Marca/Modelo:

Valor Global (final):R\$ 40.500,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	CNPJ / CPF	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
FG Saneamento Ltda	Participante 2	47.964.920/0001-93	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00	Sem Marca	Sim
CALTEC SANEAMENTO LTDA	Participante 1	19.988.979/0001-86	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	Sem Marca	Sim

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS DO LOTE

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do(a) Pregão (Setor público), sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro / Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do(a) presente Pregão (Setor público):

Carlos Eduardo Origuela

Pregoeiro

Alexandre da Silva Trindade

Equipe de Apoio

Lucas Pereira Duarte

Equipe de Apoio

Leandro Ferreira Granado

Equipe de Apoio