



SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Praça Dez de Março, 249 - Ituverava - S.P Tel. (16) 3830-5500

ETA – Estação de Tratamento de Água
Rua: Cel. Irlandino Barnosa Sandoval, s/n.Tel. (16) 3839-0001



RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA Nº 09-SR09.2025-IT

MÊS DE REFERÊNCIA: 09 / 2025

Manancial de Abastecimento: Rio do Carmo – Classe 4 segundo Decreto Estadual nº 10.755 de 22/11/1977 e Resolução CONAMA nº 357 de 17/03/2005.

Sistema de Abastecimento: ETA “Palácio das Águas”

Local de Coleta: Saída da ETA e Rede de Distribuição

					Número de Amostras			
Parâmetros		Resultados (Valor Médio Mensal)	Valor de Referência (Limites)	Unidade	Mínimo Exigido	Analisa- das	Dentro do Padrão	Fora do Padrão
Físico - Químico	Turbidez	1,35	5	uT	409	384	,84	0
	Cor Aparente	5,46	15	uH	370	384	384	0
	Cloro Residual Livre	1,07	0,2 – 5,0	mg/L Cl	409	384	384	0
	Flúor	0,78	0,6 – 0,8	mg/L F	360	383	266	117
	pH	8,44	–	-	360	384	384	0
Bacterio- lógico	Coliformes totais (CT)	Ausentes	Ausentes	UFC/ mL	48	54	54	0
	<i>Escherichia coli</i>	Ausentes	Ausentes	NMP/ 100 mL	48	54	54	0

Conclusão: Trata-se de água potável que atende à Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/2021, o Decreto 5.440 de 04/05/2005 e à Resolução SS 250 de 15/08/1995.

Observações:

Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no site www.saaeituverava.sp.gov.br ou pelo telefone (16) 3830-5500 / (16) 3839-0001.

Ituverava, 02 de Outubro de 2025.

Marcos Shiro Touma
Químico
CRQ IV 04165341