SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Praça Dez de Março, 249 - Ituverava - S.P Tel. (16) 3830-5500
ETA – Estação de Tratamento de Água
Rua: Cel. Irlandino Barnosa Sandoval, s/n.Tel. (16) 3839-0001

RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA Nº 10-SR-10.2025-CM

MÊS DE REFERÊNCIA: 10 / 2025

Manancial de Abastecimento: Aquífero Serra Geral.

Sistema de Abastecimento: ETA "Capivari da Mata"
Local de Coleta: Saída da ETA e Rede de Distribuição

Parâmetros		Resultados (Valor Médio Mensal)	Valor de Referência (Limites)	Unidade	Número de Amostras			
					Mínimo Exigido	Analisa-das	Dentro do Padrão	Fora do Padrão
Físico -Químico	Turbidez	**0,40**	5	uT	4	21	21	0
	Cor Aparente	**5,00**	15	uH	4	21	21	0
	Cloro Residual Livre	**1,21**	0,2 – 5,0	mg/L Cl	4	21	21	0
	Flúor	**0,63**	0,6 – 0,8	mg/L F	8	21	17	4
	pH	**7,49**	–	-	4	21	21	0
Bacterio-lógico	Coliformes totais (CT)	**Ausentes**	Ausentes	UFC/ mL	4	21	21	0
	Escherichia coli	**Ausentes**	Ausentes	NMP/ 100 mL	4	21	21	0

Conclusão: Trata-se de água potável que atende à Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/2021, o Decreto 5.440 de 04/05/2005 e à Resolução SS 250 de 15/08/1995.

Observações:

Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no site www.saaeituverava.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3830-5500 / (16) 3839-0001.

Ituverava, 12 de Novembro de 2025.

Marcos Shiro Touma
Químico
CRQ IV 04165341