



SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Praça Dez de Março, 249 - Ituverava - S.P Tel. (16) 3830-5500

ETA – Estação de Tratamento de Água
Rua: Cel. Irlandino Barnosa Sandoval, s/n.Tel. (16) 3839-0001



RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA Nº 02-SR-02.2026-SB

MÊS DE REFERÊNCIA: 02 / 2026

Manancial de Abastecimento: Aquífero Serra Geral.

Sistema de Abastecimento: ETA “São Benedito”

Local de Coleta: Saída da ETA e Rede de Distribuição

Parâmetros	Resultados (Valor Médio Mensal)	Valor de Referência (Limites)	Unidade	Número de Amostras				
				Mínimo Exigido	Analisa-das	Dentro do Padrão	Fora do Padrão	
Físico -Químico	Turbidez	0,39	5	uT	4	21	21	0
	Cor Aparente	5,00	15	uH	4	21	21	0
	Cloro Residual Livre	0,57	0,2 – 5,0	mg/L Cl	4	21	21	0
	Flúor	0,61	0,6 – 0,8	mg/L F	8	21	19	2
	pH	7,69	-	-	4	21	21	0
Bacterio-lógico	Coliformes totais (CT)	Ausentes	Ausentes	UFC/ mL	4	21	21	0
	<i>Escherichia coli</i>	Ausentes	Ausentes	NMP/ 100 mL	4	21	21	0

Conclusão: Trata-se de água potável que atende à Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/2021, o Decreto 5.440 de 04/05/2005 e à Resolução SS 250 de 15/08/1995.

Observações:

Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no site www.saaeituverava.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3830-5500 / (16) 3839-0001.

Ituverava, 16 de Março de 2026.

Marcos Shiro Touma
Químico
CRQ IV 04165341