



**SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto**  
Praça Dez de Março, 249 - Ituverava - S.P Tel. (16) 3830-5500

**ETA – Estação de Tratamento de Água**  
Rua: Cel. Irlandino Barnosa Sandoval, s/n.Tel. (16) 3839-0001



## RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA Nº 11-SR11.2025-IT

**MÊS DE REFERÊNCIA: 11 / 2025**

**Manancial de Abastecimento:** Rio do Carmo – Classe 4 segundo Decreto Estadual nº 10.755 de 22/11/1977 e Resolução CONAMA nº 357 de 17/03/2005.

**Sistema de Abastecimento:** ETA “Palácio das Águas”

**Local de Coleta:** Saída da ETA e Rede de Distribuição

|                     |                            |                                    |                                  |                | Número de Amostras |                 |                        |                      |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Parâmetros          |                            | Resultados<br>(Valor Médio Mensal) | Valor de Referência<br>(Limites) | Unidade        | Mínimo Exigido     | Analisa-<br>das | Dentro<br>do<br>Padrão | Fora<br>do<br>Padrão |
| Físico - Químico    | Turbidez                   | 0,92                               | 5                                | uT             | 409                | 367             | 367                    | 0                    |
|                     | Cor<br>Aparente            | 5,14                               | 15                               | uH             | 370                | 368             | 368                    | 0                    |
|                     | Cloro<br>Residual<br>Livre | 1,12                               | 0,2 – 5,0                        | mg/L Cl        | 409                | 371             | 371                    | 0                    |
|                     | Flúor                      | 0,74                               | 0,6 – 0,8                        | mg/L F         | 360                | 371             | 226                    | 145                  |
|                     | pH                         | 8,60                               | –                                | -              | 360                | 353             | 353                    | 0                    |
| Bacterio-<br>lógico | Coliformes<br>totais (CT)  | Ausentes                           | Ausentes                         | UFC/ mL        | 48                 | 52              | 52                     | 0                    |
|                     | <i>Escherichia coli</i>    | Ausentes                           | Ausentes                         | NMP/<br>100 mL | 48                 | 52              | 52                     | 0                    |

**Conclusão:** Trata-se de água potável que atende à Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/2021, o Decreto 5.440 de 04/05/2005 e à Resolução SS 250 de 15/08/1995.

### Observações:

Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no site [www.saaeituverava.sp.gov.br](http://www.saaeituverava.sp.gov.br) ou pelo telefone (16) 3830-5500 / (16) 3839-0001.

Ituverava, 02 de Dezembro de 2025.

Marcos Shiro Touma  
Químico  
CRQ IV 04165341