



SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Praça Dez de Março, 249 - Ituverava - S.P Tel. (16) 3830-5500

ETA – Estação de Tratamento de Água
Rua: Cel. Irlandino Barnosa Sandoval, s/n.Tel. (16) 3839-0001



RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA Nº 11-SR-11.2025-SB

MÊS DE REFERÊNCIA: 11 / 2025

Manancial de Abastecimento: Aquífero Serra Geral.

Sistema de Abastecimento: ETA “São Benedito”

Local de Coleta: Saída da ETA e Rede de Distribuição

					Número de Amostras			
Parâmetros		Resultados (Valor Médio Mensal)	Valor de Referência (Limites)	Unidade	Mínimo Exigido	Analisa- das	Dentro do Padrão	Fora do Padrão
Físico -Químico	Turbidez	0,45	5	uT	4	21	21	0
	Cor Aparente	5,00	15	uH	4	21	21	0
	Cloro Residual Livre	1,26	0,2 – 5,0	mg/L Cl	4	21	21	0
	Flúor	0,70	0,6 – 0,8	mg/L F	8	21	17	4
	pH	7,59	–	-	4	21	21	0
Bacterio- lógico	Coliformes totais (CT)	Ausentes	Ausentes	UFC/ mL	4	21	21	0
	<i>Escherichia coli</i>	Ausentes	Ausentes	NMP/ 100 mL	4	21	21	0

Conclusão: Trata-se de água potável que atende à Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/2021, o Decreto 5.440 de 04/05/2005 e à Resolução SS 250 de 15/08/1995.

Observações:

Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no site www.saaeituverava.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3830-5500 / (16) 3839-0001.

Ituverava, 09 de Dezembro de 2025.

Marcos Shiro Touma
Químico
CRQ IV 04165341