



SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Praça Dez de Março, 249 - Ituverava - S.P Tel. (16) 3830-5500

ETA – Estação de Tratamento de Água
Rua: Cel. Irlandino Barnosa Sandoval, s/n.Tel. (16) 3839-0001



RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA Nº 03-SR-03.2026-SB

MÊS DE REFERÊNCIA: 03 / 2026

Manancial de Abastecimento: Aquífero Serra Geral.

Sistema de Abastecimento: ETA “São Benedito”

Local de Coleta: Saída da ETA e Rede de Distribuição

| Parâmetros | Resultados (Valor Médio Mensal) | Valor de Referência (Limites) | Unidade | Número de Amostras | | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------|-------------|------------------|----------------|---|
| | | | | Mínimo Exigido | Analisa-das | Dentro do Padrão | Fora do Padrão | |
| Físico -Químico | Turbidez | 0,45 | 5 | uT | 4 | 21 | 21 | 0 |
| | Cor Aparente | 5,00 | 15 | uH | 4 | 21 | 21 | 0 |
| | Cloro Residual Livre | 0,49 | 0,2 – 5,0 | mg/L Cl | 4 | 21 | 21 | 0 |
| | Flúor | 0,70 | 0,6 – 0,8 | mg/L F | 8 | 21 | 18 | 3 |
| | pH | 7,54 | – | - | 4 | 21 | 21 | 0 |
| Bacterio-lógico | Coliformes totais (CT) | Ausentes | Ausentes | UFC/ mL | 4 | 21 | 21 | 0 |
| | <i>Escherichia coli</i> | Ausentes | Ausentes | NMP/ 100 mL | 4 | 21 | 21 | 0 |

Conclusão: Trata-se de água potável que atende à Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/2021, o Decreto 5.440 de 04/05/2005 e à Resolução SS 250 de 15/08/1995.

Observações:

Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no site www.saaeituverava.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3830-5500 / (16) 3839-0001.

Ituverava, 16 de Abril de 2026.

Marcos Shiro Touma
Químico
CRQ IV 04165341